

## CERTIFICATO MODULO H1

### Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione degli Insiemi a pressione

<b>Certificato n.:</b> INAIL/010-Q/17/UE	<input type="checkbox"/> REVISIONE: (*) <input checked="" type="checkbox"/> RIVALUTAZIONE COMPLETA:	Data I <sup>^</sup> emiss.:	08/08/2017		
		Data emiss. corrente:	/////		
		Data scadenza:	07/08//2020		
<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricante : Stabilimento di:	CPS Srl Via Camigliatello snc 87046 Montalto Uffugo (CS)				
<input type="checkbox"/> Rappresentante autorizzato:					
Estremi del Sistema di Qualità implementato per la progettazione, la costruzione, l'ispezione finale ed il collaudo	Manuale di Qualità Ed. 2	Rev.:00	Data:15/07/2016		
Certificato di Esame UE del Progetto:	001/P/17/UE CPS				
Numeri identificativi del progetto/disegno:	nn.001.DIS.H; 002.DIS.V; 003.DIS.INT.; 004.DIS.FT.; 005.DIS.ESF.; 006.DIS.REI.; 007.DIS.13MC.INT.; 008.DIS.13MC.FT.				
Descrizione dell'insieme e/o nome commerciale:	Serbatoi interrati e fuoriterra per GpL				
Categ. di rischio: IV	Tab.di appartenenza All. II PED: 1	Codice: 10 - I			
<b>valori</b> tipologia	<b>Pmax/Pmin</b> (bar)	<b>Tmin/Tmax</b> (C°)	<b>Capacità/Diametro</b> (l) / (DN)	<b>Fluido</b>	<b>Stato del Fluido</b>
Recipiente	17.65	-20/+50	13000 litri	GPL (Gr.1)	L/G
Valvola di sicurezza	17.65	-20/+50	2"	GPL (Gr.1)	L/G
<b>Capacità totale (litri)</b>			<b>13000 litri</b>		

(\*) - A complemento del Certificato n. rev. del

Si certifica che il fabbricante ha adottato un Sistema di Qualità che garantisce la conformità all'Allegato I e III della Direttiva 2014/68/UE ed al progetto esaminato.

Tenuto conto delle decisioni del Comitato di Delibera, si autorizza l'apposizione del numero identificativo 0100

**CLAUSOLE:**

Il certificato è valido:

- per i prodotti e/o siti produttivi indicati;
- se il sistema di qualità applicato ed approvato è mantenuto da fabbricante adeguato ed efficace;
- se le modifiche apportate al sistema di qualità che influiscono sulla produzione sono state comunicate e valutate positivamente dall'Organismo Notificato.

**Progressivo specifica di addebito PED**

**P - 38 - 17 - 0006**  
(UOT) (anno) (progressivo)

Il Rappresentante legale  
dott. Edoardo Gambacciani